

Solar rooftop





ผลสรุป

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ทางการไฟฟ้ายังไม่ลงทุน เพราะกำลังจะมี
กฎระเบียบจากกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการติดตั้งโซลาร์
โดยทุนจากกระทรวงสาธารณสุขเอง



ผลสรุป

2. ของโรงพยาบาลปราสาท ค่าดำเนินการ ฝังการไฟฟ้า
บังคับ 20% ตามข้อกำหนด (นิติกรแย้งมาว่าเป็น
ข้อบังคับ)

ขนาดติดตั้ง 500 KW ราคาขาย 28 ล้าน/mWP
= 14 ล้านบาท + **20%** = 16.8 ล้านบาท.

(28บ./W)



ผลสรุป

3. กรณีซื้อไฟฟ้า PPA จากการ MEA สัญญาขั้นต่ำ ตามมติกรม.ที่ออกมาแล้วนั้น 20 ปี เป็นขั้นต่ำ และสูงสุดที่ 25 ปี โดยส่วนลดนั้น เริ่มต้น 20-30% ขึ้นอยู่กับการต่อรอง

(20ปี ที่ 25%)



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลปราสาท

ขอขอบคุณครับ